

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji kleszczy należy przyspawać wsporniki montażowe do grodzic.

2. Wsporniki, dystanse, łączniki, przewiązki skalkulowano w zestawieniu stali dla użytych 6,0m odcinków ceownika.

3. Śruby i nakrętki ocynkowane.

4. Końcówki gwintowane ściągów na całej swojej długości ocynkować.

5. Ściągi oczyścić z rdzy i zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przeciwwilgociowo.

6. Przed zabetonowaniem konstrukcji grodzic (oczep ścianki szczelnej) pwierzchnię dokładnie oczyścić z rdzy.

7. Podkładki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

8. Powierzchnię betonową płyt kotwiących zabezpieczyć przeciwwilgociowo.

9. Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w opisie technicznym.

szczegół "A"
skala 1:10
narożnik ścianki szczelnej
łącznik typu C14



szczegół "B"
skala 1:10
narożnik ścianki szczelnej
łącznik typu C14



Stal:	S240GP S355J2W
Klasa śrub:	5.8

	Imię i nazwisko:	Podpis:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:
Projektanci:	mgr inż. Agata Łukasik		konstr. – bud.	KUP/0079/POOK/08	04.2013
	inż. Paweł Gerba		konstr. – bud.	-	04.2013
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Polak		hydrotechnik	UAN-NB-8386-65/84 Wk	04.2013
Weryfikator:					

Nazwa i data "CAD":

Inwestycja: Zbiornik wodny małej retencji w Brańsku wraz z uporządkowaniem rzeki Nurzec na odcinku od km 46+189 do km 48+107 tj. 2618mb

Obiekt:

Nazwa rysunku: Ścianka szczelna – rzut z góry

DHV Hydroprojekt
a part of Royal HaskoningDHV

Stadium	Nr archiwalny:	Nr umowy:	Skala:	Nr rys.:
PW	6783/12	Nr GKM 272.1.2012 Pkt. prel.: 15	1:100	32

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność "HYDROPROJEKTU" Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.